

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2012 год

Наименование организации	<i>ОАО "Свердловскоблгаз"</i>
ИНН	<i>6660004997</i>
КПП	<i>665801001</i>
Местонахождение (адрес)	<i>620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а</i>

Наименование показателя	№ № пунктов	Всего
1	2	3
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из газопроводов для различных их категорий: газопроводы высокого давления I категории газопроводы высокого давления II категории газопроводы среднего давления III категории газопроводы низкого давления IV категории	01	0,003-1,2 МПа свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно от 0,003 МПа до 0,005 МПа включительно
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам	02	Качество оказываемых услуг соответствует "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03), утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03г. №9; Стандарту отрасли "Техническая эксплуатация газораспределительных систем . Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки" (ОСТ 153-39.3-051-2003), согласованному Госгортехнадзором России и утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.06.2003г. №259; СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" и другим нормативным документам.